

СОГЛАСОВАНО

Председатель профкома

И.И. В.И. Повеликова

« 21 » 08 20 15 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАУДО г. Иркутска

СЮН

Н. С. Гилевич

« 21 » 08 20 15 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 14

По пожарной безопасности в учреждении

1. Общие требования пожарной безопасности

- 1.1. Территория МАУДО г. Иркутска СЮН должна постоянно содержаться в чистоте. Опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- 1.2. Проходы, тамбура, лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в здании станции людей, двери эвакуационных ходов закрываются только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.
- 1.4. Двери чердачных и технических помещений должны быть постоянно закрыты на замок.
- 1.5. Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии.
- 1.6. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 м, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.7. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- 1.8. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- 1.9. По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив электросеть.

2. Запрещается:

- 2.1 Разводить костры, сжигать мусор на территории учреждения.
- 2.2. Курить в помещениях учреждения.
- 2.3. Производить сушку белья, устраивать склады, архивы и т.д. в чердачных помещениях.
- 2.4. Хранить в зданиях учреждения легковоспламеняющиеся горючие жидкости и др. легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.5. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.6. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.7. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.8. Применять в качестве электрической защиты самодельные и некалиброванные предохранители (жучки).
- 2.9. Проводить сварочные и др. пожароопасные работы в здании учреждения при наличии в помещениях людей, а также без письменного приказа.
- 2.10. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание

замерзших труб паяльными лампами и др. способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара

- 3.1 Немедленно сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону № _____.
- 3.2 Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющему его работнику.
- 3.3 Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из здания.
- 3.4 Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.5. Покидая помещение или здание, закрыть за собой все двери и окна во избежание распространения огня и дыма в смежные помещения.
- 3.6. Силами добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара и его локализации с помощью первичных средств пожаротушения.
- 3.7. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током.

Ответственный за пожарную безопасность

Зам. директора АХЧ

Кар -